



# Elektrociepłownia Mielec

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.  
39-300 Mielec  
ul. Wojska Polskiego 3  
tel. +48177887750  
fax +48177887271  
ec@ec.mielec.pl  
www.ec.mielec.pl

EC//11.7/2024

Mielec, 2024.07.10

**Euro Eko Media Sp. z o.o.**

ul. Wojska Polskiego 3  
39-300 Mielec

*Dotyczy: wydania warunków zabezpieczenia ciepłociągu*

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 28.06.2024r. wraz z późniejszą korespondencją uszczegóławiającą, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. jako właściciel sieci ciepłowniczej w obrębie SSE w Mielcu informuje, że wyraża zgodę na projektowanie i zabudowę terenu działek 114/23, 114/25, 114/26 zlokalizowanych w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3, obręb Przemysłowy, z przeznaczeniem na plac manewrowo -rozładowczy nad czynną, preizolowaną, magistralną siecią ciepłowniczą 2xDn-150/250 wraz z przyłączem 2xDn-50/125 do obiektu N9 pod następującymi warunkami:

- wszelkie koszty tj. projekty, uzgodnienia, pozwolenia, wykonawstwo i inne związane z zabudową i zabezpieczeniem preizolowanej sieci magistralnej i przyłącza ciepłowniczego leżą po stronie Inwestora, tj. firmy Euro Eko Media Sp. z o.o.,
- przedmiotowy odcinek preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz przyłączem i kanalizacją teletechniczną, usytuowany pod projektowanymi ciągami komunikacyjnymi chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z zaleceniami producentów rur preizolowanych i sztuką budowlaną (płyty lub rury osłonowo -odciążające, głębokość posadowienia ciepłociągu),
- zaleca się, aby wykonywane prace w bezpośredniej bliskości czynnych preizolowanych rurociągów magistrali ciepłowniczej, prowadzić z należytą ostrożnością np. ręcznie, pod dorywczym nadzorem przedstawiciela EC Mielec. W trakcie wykonywania prac należy dążyć do zabezpieczenia podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidłowej pracy tego typu ciepłociągów. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego,
- zabezpieczyć i wkomponować w nawierzchnię placu osłony i dekle trzpieni zaworów odcinających przyłącz do N9,
- wymienić studzienki i przykrycia kanalizacji teletechnicznej na dostosowane do przewidywanych obciążeń,
- dopuszcza się obniżenie posadowienia kanalizacji teletechnicznej celem jej ochrony,
- w obrębie prowadzonych prac budowlanych placu manewrowego – usytuowana jest nieczynna infrastruktura ciepłownicza (kanały z rurociągami). Wyrażamy zgodę na likwidację przedmiotowej infrastruktury poprzez wyburzenie i zasypanie. Pozostające

REGON: 690239465  
NIP: 817-00-05-288  
KRS: 0000018849, Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydział Gospodarczy  
Santander Bank Polska S.A.  
45 1090 2750 0000 0001 1260 0350  
Kapitał zakładowy: 9.994.000 zł

Spółka grupy:

**SFW**  
ENERGIA

- nieczynne końcówki kanałów - szczelnie zaślepić,
- w kanałach może znajdować się inna czynna infrastruktura techniczna (światłowody, kable ŚN i nn). W związku z powyższym należy zinwentaryzować przedmiotowy odcinek kanału i uzyskać warunki zabezpieczenia tej infrastruktury,
  - w przypadku konieczności wykonywania przez ECM prac remontowych związanych z usuwaniem awarii na przedmiotowym odcinku magistrali, usytuowanej w obszarze zabudowanym nawierzchnią utwardzoną, Inwestor swoim kosztem i staraniem udostępni teren (czasowe wyłączenie placu) oraz zdemontuje i odtworzy nawierzchnię. Elektrociepłownia Mielec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i zniszczenia spowodowane ww. awariami,
  - Inwestor ponosi ewentualną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury ciepłowniczej w czasie wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - Inwestor utrzyma nieruchomość w sposób nie zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu magistrali ciepłowniczej,
  - termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, oraz **wszelkie prace zanikające zgłaszać w trybie roboczym EC Mielec celem ich odbioru,**
  - wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedmiotowego obszaru i ciepłociąg wraz z kanalizacją teletechniczną,
  - kompletną dokumentację projektową i powykonawczą przedłożyć w EC Mielec.

Warunki zachowują swoją ważność przez okres dwóch lat od daty ich wydania.  
Wydano: 10-07-2024 roku.

Z poważaniem:  
**Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.**  
Właściciel Sieci Ciepłych w SSE Euro Park Mielec  
Dystrybutor ciepła

Potwierdzenie odbioru:

Mielec, dnia .....

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Grzegorz Polakowski

Dyrektor Techniczny  
PROKURENT  
Andrzej Drozd

Osoba do kontaktu / sporządził: Andrzej Drozd / e-mail: andrzej.drozd@ec-remondis.pl, tel. kom: 668 841 585  
Otrzymują:  
1x Euro Eko Media Sp. z o.o.  
1x ECM

REGON: 690239465  
NIP: 817-00-05-288  
KRS: 0000018849, Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydział Gospodarczy  
Santander Bank Polska S.A.  
45 1090 2750 0000 0001 1260 0350  
Kapitał zakładowy: 9.994.000 zł

Spółka grupy:  
**SFW**  
ENERGIA